

## 4 Груби решетки

### 4.1. Хидравлично натоварване

#### Количество на отпадъчната вода от: вход на ПСОВ

Q дневно	$Q_d$	$m^3/d$	2007.7
$Q_{max}.h$ предварително третиране = $Q_{max}.h$ дъжд	$Q_{max}$	$m^3/h$	255.9
		$l/s$	71.1
$Q_{max}.h$ сухо време	$Q_m$	$m^3/h$	156.7
		$l/s$	43.5
$Q_{min}.h$ - Поток през нощта	$Q_{min}$	$m^3/h$	46.9
		$l/s$	13.0

#### Други отпадъчни количества от фекални утайки

Q дневно	$Q_d$	$m^3/d$	20.0
$Q_{max}.h$	$Q_{max}$	$m^3/h$	0.0
		$l/s$	0.0
$Q_{средно}.h$	$Q_m$	$m^3/h$	0.0
		$l/s$	0.0
$Q_{min}.h$	$Q_{min}$	$m^3/h$	2.5
		$l/s$	0.7